



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ-ЧУВАШИИ  
(Главное управление МЧС России  
по Чувашской Республике-Чувашии)**

Согласно указателю рассылки

пер. Огнеборцев, 4, г. Чебоксары, 428000  
Телефон: (8352) 62-22-51 Факс: (8352) 62-02-62  
E-mail: gu@21.mchs.gov.ru

03.10.2024 № ИВ-173-3028  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**О соблюдении законодательства  
Российской Федерации**

Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии направляет информационное письмо главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору А.М. Супруновского о соблюдении законодательства Российской Федерации в части применения установок пожаротушения тонкораспыленной водой (от 17.09.2024 № 43-5806-19) для использования в работе.

Одновременно разъясняется, что проектирование и последующее использование указанных установок допускается только при наличии стандартов организаций (далее – СТО), соответствующих действующим требованиям нормативных документов по пожарной безопасности и согласованных в установленном порядке с МЧС России.

При этом, после введения новых (корректировки действующих) нормативных документов по пожарной безопасности, в части, касающейся СТО, положения указанных СТО применимы на тех объектах защиты, на которых они были использованы при проектировании и строительстве. Применение таких СТО на вновь проектируемых объектах защиты не допускается.

Вместе с этим, Главное управление готово оказать необходимую консультационную и методическую помощь в вопросах обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Главный государственный инспектор  
Чувашской Республики по пожарному надзору

А.В. Большов

Ушмарин Евгений Андреевич  
8(8352) 23-11-31

